

Allegato 2 al decreto ministeriale 18 ottobre 2017

# Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale<sup>1</sup>

---

---

<sup>1</sup> ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011, in conformità con le disposizioni dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 994/2010

## Sommario

1. Definizioni .....	3
2. Livelli di crisi .....	4
2.1. Livello di preallarme (early warning) .....	4
2.2. Livello di allarme (alert) .....	5
2.3. Livello di emergenza (emergency) .....	6
3. Ruoli e responsabilità.....	8
3.1. Autorità competente .....	8
3.2. Impresa maggiore di trasporto .....	9
3.3. Imprese di trasporto .....	9
3.4. TERNA, imprese di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione.....	9
3.5. Utenti .....	9
3.6. Imprese di vendita .....	10
3.7. Clienti finali industriali .....	10
3.8. Produttori di energia elettrica .....	10
4. Disposizioni operative del Piano di Emergenza .....	10
4.1. Obblighi informativi .....	10
4.1.1. Adempimenti informativi per la gestione dei livelli di crisi .....	10
4.1.2. Adempimenti informativi relativi a clienti finali .....	11
4.1.3. Informazioni sul settore elettrico .....	11
4.1.4. Informazioni fornite dall'Impresa maggiore di trasporto .....	12
4.1.5. Informazioni fornite dall' Autorità competente .....	13
4.2. Gestione dei livelli di crisi.....	13
4.2.1. Livello di preallarme.....	13
4.2.2. Livello di allarme .....	13
4.2.3. Livello di emergenza .....	14
4.2.4. Riduzione della gravità e conclusione dell'emergenza .....	16
5. Solidarietà con altri Stati membri .....	17
6. Esercitazioni di simulazione dell'emergenza .....	17

## 1. Definizioni

- **Autorità competente:** Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico.
- **Autorità di regolazione:** Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.
- **Clienti protetti:** utenze collegate alle reti di distribuzione<sup>2</sup> o di trasporto del gas di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1) del Regolamento, come individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo n.164 del 2000, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 93 del 2011.
- **Comitato:** Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001.
- **Crisi:** si intende una situazione di criticità del sistema gas tale da attivare uno o più livelli (preallarme, allarme ed emergenza) definiti nel Regolamento, nonché nel presente Piano di Emergenza.
- **Gruppo di coordinamento del gas (GCG):** Gas Coordination Group di cui all'articolo 12 del Regolamento.
- **Impresa maggiore di trasporto:** la società Snam Rete Gas S.p.A..
- **Impresa maggiore di stoccaggio:** la società Stogit S.p.A..
- **Ministero:** Ministero dello Sviluppo Economico.
- **Produttore di energia elettrica:** persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di generazione.
- **Regolamento:** il Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.
- **Soggetto mandatario:** soggetto che rappresenta, con mandato irrevocabile, un raggruppamento volontario e temporaneo di clienti finali, responsabile ai fini del contenimento dei consumi di gas.
- **Stoccaggio strategico:** riserva, determinata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo n.93 del 2011, che ha la finalità di contribuire a mantenere il più a lungo possibile le punte erogative giornaliere del complesso degli stoccaggi di modulazione e, nel caso di una grave e perdurante carenza di approvvigionamenti che esaurisca lo stoccaggio di modulazione, possa essere utilizzata per l'erogazione dei volumi per continuare a garantire l'approvvigionamento del sistema.
- **TERNA:** la società Terna S.p.A. cui fa capo l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 in tema di unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione.
- **Utenti:** utenti del sistema di trasporto gas.
- **Corridoio di approvvigionamento:** le rotte di fornitura del gas dell'Unione europea che aiutano gli

---

<sup>2</sup> anche se situate, per motivazioni tecniche, fuori dal confine di Stato italiano e appartenenti ad altri Paesi (per esempio clienti isolati ubicati in Svizzera e Slovenia oppure clienti ubicati nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino).

Stati membri a mitigare meglio gli effetti delle potenziali perturbazioni della fornitura o dell'infrastruttura;

Ove non diversamente definiti nel presente articolo, gli ulteriori termini indicati in maiuscolo nel presente Piano di Emergenza fanno riferimento alle definizioni previste dai decreti legislativi n.164 del 2000 e n. 93 del 2011, e dai Codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione approvati dall'Autorità di regolazione.

## 2. Livelli di crisi

Il Piano di emergenza si fonda sui livelli di crisi stabiliti dal Regolamento. Ai fini dell'applicazione nel sistema gas italiano, i livelli di crisi sono definiti come segue, anche tenuto conto della capacità di erogazione contrattuale dal sistema nazionale degli stoccaggi determinata sulla base dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale del 15 febbraio 2013 nonché delle disposizioni introdotte nell'ambito del regime di bilanciamento ai sensi del Regolamento UE 312/2014. La suddetta capacità di erogazione contrattuale è stata determinata in modo da garantire la massima disponibilità di prestazione nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto. Essa viene inoltre aggiornata sulla base dei fattori di adeguamento di cui all'articolo 3, comma 6 della deliberazione 75/2013/R/gas dell'Autorità di regolazione ed eventualmente incrementata dei seguenti termini:

- la capacità di erogazione aggiuntiva di cui alla deliberazione 353/2013/R/gas;
- la capacità di erogazione conferita nelle aste per la capacità di stoccaggio su base mensile, settimanale e giornaliera, ai sensi della Delibera 193/2016/R/gas, per le seguenti tipologie:
  - la capacità di erogazione nella titolarità dell'Impresa maggiore di trasporto e non oggetto di programmazione giornaliera da parte della stessa;
  - la capacità primaria, ovvero la Capacità di Erogazione nella Fase di Erogazione che risulta disponibile ad esito di precedenti procedure di conferimento ovvero che sia ottenuta, anche non strutturalmente, mediante l'ottimizzazione degli stoccaggi nel corso dell'Anno Termico;
  - la capacità in anticipo, ovvero la Capacità di Erogazione nella Fase di Erogazione che può essere resa disponibile a fronte di una riduzione della prestazione di pari entità in un momento successivo ai sensi del DM 25/02/2016 e della Delibera 193/2016/R/gas.

### 2.1. Livello di preallarme (early warning)

Il livello di preallarme sussiste quando esistono informazioni concrete, serie ed affidabili secondo le quali può verificarsi un evento che potrebbe deteriorare significativamente la situazione dell'approvvigionamento e che potrebbe far scattare il livello di allarme o il livello di emergenza.

Il meccanismo di attivazione consiste nel verificarsi di una tra le seguenti condizioni:

- il verificarsi di eventi che determinano una riduzione significativa delle importazioni, in assenza di informazioni concrete, serie e affidabili sul ritorno in tempi brevi ad una situazione di normalità,
- la previsione di una domanda totale giornaliera di gas eccezionalmente elevata osservata statisticamente una volta ogni vent'anni in Italia, o di eventi climatici sfavorevoli di eccezionale ampiezza geografica in grado di deteriorare significativamente la situazione degli approvvigionamenti dall'estero,

- il raggiungimento consuntivato anche per un solo giorno di un volume giornaliero erogato da stoccaggio, al netto di quello programmato dalle imprese di trasporto, superiore al 100% della Capacità di Erogazione giornaliera conferita e disponibile agli Utenti, escluse le imprese di trasporto, al netto della capacità di erogazione conferita dall'Impresa maggiore di stoccaggio nelle aste per la capacità di stoccaggio su base mensile, settimanale e giornaliera elencate al paragrafo 2.

La dichiarazione del livello di preallarme è effettuata dall'Autorità Competente, sentito il Comitato, su segnalazione dell'Impresa maggiore di trasporto, la quale:

- comunica agli Utenti l'avvenuta attivazione del livello di preallarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul proprio sito internet;
- comunica regolarmente l'aggiornamento della situazione all'Autorità Competente e al Comitato, per il suo monitoraggio e per l'eventuale valutazione circa il possibile passaggio al livello di allarme o la cessazione dello stato di preallarme.

La cessazione dello stato di preallarme è dichiarata dall'Autorità Competente, di norma non prima di 48 ore dal venire meno delle condizioni che ne hanno determinato l'attivazione, ove si riscontrino previsioni favorevoli nei successivi 2 giorni sull'evoluzione del sistema del gas elaborate dall'Impresa maggiore di trasporto.

L'Impresa maggiore di trasporto provvede ad informare gli Utenti della cessazione del livello di preallarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul proprio sito internet.

## **2.2. Livello di allarme (alert)**

Il livello di allarme sussiste quando si verificano una riduzione o interruzione di una o più delle fonti di approvvigionamento o una domanda di gas eccezionalmente elevata, tali da deteriorare significativamente la situazione dell'approvvigionamento, ma alle quali il mercato è ancora in grado di far fronte senza dover ricorrere a misure diverse da quelle di mercato.

Il meccanismo di attivazione del livello di allarme consiste nel raggiungimento consuntivato anche per un solo giorno di un volume giornaliero erogato da stoccaggio, al netto di quello programmato dalle imprese di trasporto, superiore al 100% della Capacità di Erogazione giornaliera conferita e disponibile agli Utenti, escluse le imprese di trasporto, comprensiva della capacità di erogazione conferita dall'Impresa maggiore di stoccaggio nelle aste per la capacità di stoccaggio su base mensile, settimanale e giornaliera elencate al paragrafo 2.

Il livello di allarme può essere raggiunto dal sistema gas:

- a partire da condizioni di preallarme, a seguito del peggioramento di una situazione sfavorevole già accertata o della previsione fondata del suo peggioramento;
- in modo improvviso, come nel caso di un'interruzione di una delle principali fonti di approvvigionamento e/o nel caso di eventi climatici sfavorevoli di eccezionale intensità;
- qualora, nonostante le azioni poste in essere dal Responsabile del Bilanciamento ai sensi del Regolamento UE 312/2014, non sia stato possibile compensare il volume erogato in eccesso rispetto alla capacità di erogazione contrattuale - al fine di garantire il bilanciamento del sistema - con ulteriori volumi immessi presso i Punti di Entrata diversi dallo stoccaggio dell'Impresa maggiore di stoccaggio, nel corso del

medesimo giorno gas.

Qualora l'Impresa maggiore di trasporto riscontri le suddette circostanze, o ne preveda il verificarsi nel corso del giorno gas, è consentito alla stessa di richiedere all'Impresa maggiore di stoccaggio l'erogazione di un volume di gas superiore alla capacità di erogazione giornaliera conferita e disponibile agli Utenti (escluse le imprese di trasporto, comprensiva della capacità di erogazione conferita nelle aste per la capacità di stoccaggio su base mensile, settimanale e giornaliera elencate al paragrafo 2).

L'Impresa maggiore di stoccaggio in caso di superamento dei limiti contrattuali verifica l'effetto di tale consuntivato sul proseguo della campagna erogativa e, qualora necessario, realizza una o più delle seguenti misure, secondo modalità da definire in una modifica del codice di stoccaggio da effettuare entro novembre 2017:

- rivedere entro 3 giorni lavorativi i coefficienti e i limiti contrattuali per il periodo successivo per tutti gli utenti tenendo conto di come gli utenti stessi hanno utilizzato la propria capacità di stoccaggio,
- ridurre l'offerta delle capacità nelle aste,
- procedere al riacquisto su base d'asta della capacità di erogazione già conferita.

La dichiarazione del livello di allarme è effettuata dall'Autorità Competente, sentito il Comitato, su segnalazione dell'Impresa maggiore di trasporto.

L'Impresa maggiore di trasporto:

- comunica agli Utenti l'avvenuta attivazione del livello di allarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul proprio sito internet;
- comunica regolarmente l'aggiornamento della situazione all'Autorità Competente e al Comitato, per il suo monitoraggio e per l'eventuale valutazione circa il possibile passaggio al livello di emergenza o la cessazione dello stato di allarme.

La cessazione dello stato di allarme viene dichiarata dall'Autorità Competente, quando, sulla base delle informazioni fornite dall'Impresa maggiore di trasporto, il volume erogato da stoccaggio in eccesso rispetto alla Capacità di Erogazione giornaliera, conferita e disponibile agli Utenti (escluse le imprese di trasporto, comprensiva della capacità di erogazione conferita su base day ahead), risulti compensato da una minore erogazione rispetto alla suddetta Capacità di Erogazione, fatto salvo l'esito delle verifiche dell'Impresa maggiore di stoccaggio sull'effetto del superamento dei limiti contrattuali per il proseguo della campagna erogativa, prima del raggiungimento della condizioni di emergenza di cui al successivo paragrafo 2.3 e comunque non prima di 48 ore dal venire meno delle condizioni che determinano la dichiarazione del livello di allarme.

L'Impresa maggiore di trasporto provvede ad informare gli Utenti della cessazione del livello di allarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul proprio sito internet.

### **2.3. Livello di emergenza (emergency)**

Il livello di emergenza consegue ad una domanda di gas eccezionalmente elevata o ad una alterazione significativa dell'approvvigionamento o ad una interruzione dell'approvvigionamento, nel caso in cui tutte le misure di mercato siano state attuate ma la fornitura di gas sia ancora insufficiente a soddisfare la domanda

rimanente di gas e pertanto debbano essere introdotte misure diverse da quelle di mercato allo scopo di garantire l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti.

Il livello di emergenza é attivabile sulla base di una delle seguenti condizioni:

1. al verificarsi delle condizioni che determinano la dichiarazione del livello di allarme per 5 giorni consecutivi;
2. al verificarsi delle condizioni che determinano la dichiarazione del livello di allarme per 3 giorni consecutivi e contemporaneo supero dell'80% della punta oraria disponibile agli utenti comprensiva di quella dell'Impresa maggiore di trasporto;
3. al verificarsi delle condizioni che determinano la dichiarazione del livello di allarme e contemporaneo supero dell'100% della punta oraria disponibile agli utenti comprensiva di quella dell'Impresa maggiore di trasporto anche per un giorno solo;
4. la dichiarata impossibilit  da parte dell'Impresa maggiore di stoccaggio di garantire l'erogazione di almeno il 97% della massima disponibilit  di prestazione, definita annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in caso di emergenza fino a 3 gg continuativi;
5. al verificarsi dell'interruzione non prevista di una delle principali fonti di approvvigionamento e/o di eventi climatici sfavorevoli di eccezionale intensit , accompagnati da fenomeni di riduzione delle importazioni dall'estero e/o di parziale indisponibilit  dei campi di stoccaggio che comporti il raggiungimento di un volume giornaliero erogato da stoccaggio superiore al 100% della Capacit  di Erogazione giornaliera conferita e disponibile agli Utenti, inclusa la capacit  giornaliera conferita alle imprese di trasporto;
6. il raggiungimento del limite di volume erogato oltre il quale si verifica l'utilizzo dello stoccaggio strategico.

Il raggiungimento del livello di emergenza consegue a situazioni in cui il sistema non riesce a soddisfare la domanda di gas e si verifica la necessit , da parte dell'Impresa maggiore di trasporto, di utilizzare continuativamente, per il bilanciamento della rete di trasporto, la disponibilit  di punta di Erogazione dello stoccaggio, ovvero la quantit  complessiva di gas erogabile dal sistema di stoccaggio su base giornaliera, nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali del sistema stesso.

Il livello di emergenza pu  essere raggiunto dal sistema gas:

- a partire da uno stato di allarme in cui le azioni di mercato non contribuiscono in maniera adeguata al ripristino di una condizione di sicurezza attuale o prospettica, richiedendo al contempo che l'Autorit  competente si attivi per l'adozione di misure non di mercato;
- in modo improvviso, quando l'evento scatenante   tale da far raggiungere la soglia di emergenza senza alcun preavviso: in tal caso, sulla base del beneficio atteso dalle misure di mercato e dei relativi tempi di attuazione e in relazione all'entit  del deficit di copertura della domanda, l'Autorit  competente pu  disporre l'attivazione immediata del livello di emergenza, senza attendere l'attuazione delle misure di mercato.

Qualora l'Impresa maggiore di trasporto riscontri le suddette circostanze, o ne preveda il verificarsi nel corso del giorno gas,   consentito alla stessa di richiedere all'Impresa maggiore di stoccaggio l'erogazione di un volume di gas superiore alla capacit  di erogazione giornaliera conferita e disponibile agli Utenti (escluse le imprese di trasporto, comprensiva della capacit  di erogazione conferita nelle aste per la capacit  di stoccaggio su base mensile, settimanale e giornaliera elencate al paragrafo 2). L'Impresa maggiore di

stoccaggio in caso di superamento dei limiti contrattuali verifica l'effetto di tale consuntivo sul proseguo della campagna erogativa e, qualora necessario, realizza una o più delle seguenti misure, secondo modalità da definire in una modifica del codice di stoccaggio da effettuare entro novembre 2017:

- rivedere entro 3 giorni lavorativi i coefficienti e i limiti contrattuali per il periodo successivo per tutti gli utenti, tenendo conto di come gli utenti stessi hanno utilizzato la propria capacità di stoccaggio,
- ridurre l'offerta delle capacità nelle aste,
- procedere al riacquisto su base d'asta della capacità di erogazione già conferita.

Il livello di emergenza viene dichiarato dall'Autorità competente sentito il Comitato o, in caso di necessità di interventi immediati e indifferibili, dall'Impresa maggiore di trasporto che ne dà immediata comunicazione all'Autorità competente e al Comitato per la sua conferma.

L'Autorità competente, anche su proposta del Comitato, adotta le misure non di mercato necessarie alla gestione dell'emergenza e ne dà comunicazione, anche per mezzo dell'Impresa maggiore di trasporto.

L'Impresa maggiore di trasporto pubblica sul proprio sito internet le informazioni inerenti l'emergenza dichiarata e comunica all'Autorità competente e al Comitato l'evoluzione dell'emergenza.

La cessazione dello stato di emergenza viene dichiarata dall'Autorità Competente, qualora, sulla base del confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilità prevista di gas, l'Impresa maggiore di trasporto evidenzia l'attenuazione delle condizioni di criticità. In ogni caso, l'Autorità competente, sentito il Comitato, valuta se sospendere una o più misure adottate durante l'emergenza, ovvero la cessazione del livello di emergenza.

Al verificarsi delle condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3, la cessazione del livello di emergenza è dichiarata quando, in un determinato giorno gas, il volume complessivamente erogato da stoccaggio a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza, risulti inferiore alla somma delle Capacità di Erogazione giornaliera, conferite e disponibili agli Utenti, con riferimento allo stesso arco temporale, fatto salvo l'esito delle verifiche dell'Impresa maggiore di stoccaggio sull'effetto del superamento dei limiti contrattuali per il proseguo della campagna erogativa.

### **3. Ruoli e responsabilità**

#### **3.1. Autorità competente**

- Dichiarare e comunicare l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza e la relativa cessazione, riunisce il Comitato e decide, su indicazione dell'Impresa maggiore di trasporto o del Comitato, quali misure non di mercato adottare o sospendere.
- Comunica alla Commissione, nonché alle autorità competenti degli Stati membri interessati e degli altri Stati confinanti, l'entrata in vigore della condizione di crisi, ponendo in essere gli eventuali meccanismi di cooperazione previsti o predisponendo l'attivazione di nuovi processi di coordinamento che saranno definiti nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento.
- Assicura i necessari collegamenti con la Commissione Europea, con il GCG e con le altre istituzioni



eventualmente coinvolte per la gestione del Piano di Emergenza.

- Si avvale dell'Impresa maggiore di trasporto, per:
  - comunicare agli Utenti del sistema di trasporto l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza;
  - monitorare e coordinare le azioni previste dal Piano di Emergenza.

### **3.2. Impresa maggiore di trasporto**

- Monitora quotidianamente lo stato del sistema gas, anche in collaborazione con gli operatori di trasporto internazionali interconnessi, e pubblica in modo chiaro e tempestivo sul proprio sito internet le informazioni a tal fine rilevanti, come meglio definito al punto 4.
- Segnala all'Autorità competente il possibile peggioramento dello stato del sistema e propone l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza.

### **3.3. Imprese di trasporto**

- Le imprese di trasporto interconnesse operanti sul territorio nazionale collaborano per garantire condizioni di interoperabilità che contribuiscano al buon fine di ogni fase di crisi.

### **3.4. TERNA, imprese di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione**

- Contribuiscono, ognuno per le proprie competenze, al reperimento delle informazioni necessarie a garantire il monitoraggio del sistema.
- La società TERNA assume il ruolo di riferimento e coordinamento dell'intero settore elettrico nazionale, ai fini della gestione operativa del Piano di Emergenza. Per lo svolgimento di tale ruolo, la società TERNA si coordina strettamente con i produttori di energia elettrica e con l'Impresa maggiore di trasporto.
- Collaborano per garantire condizioni di interoperabilità che contribuiscano al buon fine di ogni fase dell'emergenza.
- Attuano quanto previsto in conformità al presente Piano di Emergenza.

### **3.5. Utenti**

- Operano, nell'ambito delle disposizioni di legge e regolamentari previste, per garantire – nelle situazioni di preallarme, allarme ed emergenza – ogni possibile informazione atta ad incrementare l'efficacia di possibili azioni volte a garantire la sicurezza del sistema.
- Attuano, direttamente o indirettamente, le misure di mercato disponibili in termini di aumento dell'offerta e/o riduzione della domanda.
- Utilizzano in caso di emergenza, le capacità ai punti di entrata della rete di trasporto loro conferite in funzione della capacità giornaliera massima dei loro contratti di fornitura di gas
- Attuano le misure previste di emergenza in conformità al presente Piano di Emergenza.

### **3.6. Imprese di vendita**

Assicurano le forniture di gas ai loro clienti protetti, nonché il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi, anche attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di modulazione disponibile per tale finalità, nonché assicurano ai clienti protetti l'approvvigionamento di gas nei casi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) b) e c) del Regolamento.

### **3.7. Clienti finali industriali**

Assicurano gli impegni di riduzione dei propri consumi stabiliti nell'ambito del meccanismo remunerato di contenimento dei consumi.

### **3.8. Produttori di energia elettrica**

- Forniscono, anche sulla base delle disposizioni del presente Piano di Emergenza, tutte le informazioni utili a TERNA ai fini della corretta valutazione della domanda di gas per generazione elettrica.
- Garantiscono la massima disponibilità degli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili con combustibili diversi dal gas in linea con le disposizioni emesse in applicazione dell'articolo 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 134. In tale ambito sono obbligati a:
  - mantenere in efficienza gli impianti in previsione della loro chiamata in esercizio con il preavviso stabilito;
  - disporre e mantenere adeguate scorte di combustibili sostitutivi al gas per fornire il servizio richiesto e dare evidenza di tali scorte a TERNA in ogni momento;
  - attenersi alle indicazioni di TERNA circa la massimizzazione della produzione da combustibili diversi dal gas in caso di raggiungimento del livello di emergenza in linea con le disposizioni emesse in applicazione dell'articolo 38-bis sopra citato.

## **4. Disposizioni operative del Piano di Emergenza**

### **4.1. Obblighi informativi**

#### **4.1.1. Adempimenti informativi per la gestione dei livelli di crisi**

Le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, le imprese di rigassificazione, TERNA, gli Utenti e le imprese di vendita di gas naturale che riforniscono i clienti finali industriali che partecipano, direttamente o indirettamente tramite soggetti mandatari, al contenimento dei consumi di gas, i clienti finali industriali sopra citati, nonché i produttori di energia elettrica con impianti alimentabili con combustibili diversi dal gas, forniscono entro il 31 ottobre di ogni anno all'Impresa maggiore di trasporto tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei soggetti responsabili di ciascuna impresa, reperibili per la gestione coordinata dei diversi livelli di crisi di cui al presente Piano di Emergenza.

L'Impresa maggiore di trasporto:

- pubblica sul proprio sito internet le modalità di riferimento per l'espletamento degli obblighi informativi di

cui sopra;

- organizza tali informazioni in un elenco reso disponibile, secondo idonei profili di accesso, ai soggetti interessati mediante apposita applicazione sul proprio sito Internet.

Ciascun soggetto sopra indicato provvede a mantenere costantemente aggiornate le informazioni di propria pertinenza, trasmettendo tempestivamente i necessari aggiornamenti all'Impresa maggiore di trasporto.

#### **4.1.2. Adempimenti informativi relativi a clienti finali**

Le imprese di vendita e i soggetti mandatari sono tenuti a:

- a) informare i propri clienti finali delle disposizioni del presente Piano di Emergenza, e in modo espresso, informare i clienti finali industriali della possibilità che venga loro richiesta la riduzione o l'interruzione della fornitura di gas in base alle misure di contenimento della domanda previste nel Piano di Emergenza;
- b) provvedere, entro il termine definito dall'Autorità competente con apposito provvedimento, alla comunicazione all'Impresa maggiore di trasporto circa l'adesione, da parte di clienti finali industriali serviti, alle misure di contenimento volontario della domanda di gas ai sensi del presente Piano di Emergenza, qualora previste;
- c) comunicare entro il 9 dicembre di ogni anno all'Impresa maggiore di trasporto l'elenco dei propri clienti finali (inclusi quelli alimentati dalle reti di imprese di trasporto diverse da quella maggiore) con impianti industriali con alimentazione "dual-fuel" non compresi negli elenchi di cui alla lettera b)<sup>3</sup> e le centrali per la produzione di energia elettrica alimentabili con combustibili diversi dal gas. La stessa comunicazione va inviata anche all'impresa di trasporto cui il cliente finale è allacciato, se diversa dall'Impresa maggiore di trasporto.

Gli stessi obblighi informativi di cui alla lettera b) sono posti in capo ai soggetti mandatari di clienti finali.

Entro il termine definito dall'Autorità competente con apposito provvedimento le imprese di trasporto e di distribuzione hanno il compito di trasmettere all'Impresa maggiore di trasporto, secondo modalità definite, le comunicazioni inerenti i clienti finali che hanno dichiarato la disponibilità ad aderire al meccanismo di contenimento dei consumi di gas, ove previsto.

L'Impresa maggiore di trasporto raccoglie, ed organizza ai fini di successive elaborazioni, i dati relativi ai punti di riconsegna dei clienti che hanno dichiarato la disponibilità ad aderire al meccanismo di contenimento dei consumi di gas.

#### **4.1.3. Informazioni sul settore elettrico**

I Produttori di energia elettrica fanno pervenire a TERNA per ciascuna centrale termoelettrica alimentata almeno in parte a gas:

- per ciascun mese, entro l'ultimo giorno lavorativo antecedente il giorno 21 del mese precedente, la miglior stima della produzione di energia elettrica e dei relativi consumi mensili di gas, ai fini della successiva comunicazione da parte della stessa società TERNA dei relativi dati all'Impresa maggiore di trasporto entro il terzo giorno lavorativo successivo;

---

<sup>3</sup> Qualora nell'anno in questione siano previste misure di contenimento volontario della domanda di gas

- per ciascuna settimana, entro l'ultimo giorno lavorativo antecedente il giovedì della settimana precedente, la migliore stima della produzione di energia elettrica e dei relativi consumi di gas con dettaglio giornaliero, dal lunedì alla domenica, ai fini della successiva comunicazione da parte della società TERNA dei relativi dati all'Impresa maggiore di trasporto entro l'ultimo giorno lavorativo della settimana precedente;
- in caso di raggiungimento del livello di allarme o di emergenza, per ciascuno dei 7 giorni successivi, entro le ore 14 di ogni giorno, la miglior stima della produzione di energia elettrica e dei relativi consumi di gas con dettaglio giornaliero sulla base, relativamente al giorno immediatamente successivo, degli esiti del mercato del giorno prima, ai fini della successiva comunicazione da parte della società TERNA dei relativi dati all'Impresa maggiore di trasporto.

I Produttori di energia elettrica fanno inoltre pervenire a TERNA per ciascun impianto alimentabile con combustibili diversi dal gas :

- per ciascun mese, entro l'ultimo giorno lavorativo antecedente il giorno 21 del mese precedente, la miglior stima della massima produzione di energia elettrica realizzabile da combustibili diversi dal gas a livello giornaliero e a livello mensile, indicando separatamente, in questo caso, sia il valore realizzabile tenendo conto delle scorte attualmente detenute che quello realizzabile con gli approvvigionamenti ragionevolmente attesi;
- in caso di raggiungimento del livello di preallarme, per ciascuna settimana, entro l'ultimo giorno lavorativo antecedente il giovedì della settimana precedente, la miglior stima della massima produzione di energia elettrica realizzabile da combustibili diversi dal gas a livello giornaliero per ciascun giorno della settimana successiva e a livello mensile, indicando separatamente, in questo caso, il valore realizzabile tenendo conto delle scorte attualmente detenute che quello realizzabile con gli approvvigionamenti ragionevolmente attesi;
- in caso di raggiungimento del livello di allarme o di emergenza, per ciascun giorno, entro le ore 14 del giorno precedente, la miglior stima della massima produzione di energia elettrica realizzabile da combustibili diversi dal gas a livello giornaliero.

TERNA, anche sulla base di quanto comunicato dai produttori di energia elettrica, comunica all'Impresa maggiore di trasporto, ogni settimana in caso di raggiungimento del livello di preallarme, ogni giorno in caso di raggiungimento del livello di allarme o emergenza, i consumi di gas attesi e quelli eventualmente risparmiabili in caso di attivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati con combustibili diversi dal gas.

L'Impresa maggiore di trasporto comunica i dati di cui sopra alle altre imprese di trasporto relativamente alle centrali termoelettriche allacciate alle rispettive reti.

#### **4.1.4. Informazioni fornite dall'Impresa maggiore di trasporto**

L'Impresa maggiore di trasporto, sulla base dei dati ricevuti dalle altre imprese di trasporto, dalle imprese di stoccaggio, dalle imprese di rigassificazione, dalla società TERNA, dagli Utenti e dalle imprese di vendita di gas naturale e dai soggetti mandatari, rende disponibile sul proprio sito internet le informazioni, di consuntivo e di previsione fino al giorno gas G+2, sullo stato del sistema gas in relazione a:

- previsioni della domanda,

- margine di Capacità di Erogazione da stoccaggio rispetto a quella conferita e disponibile,
- andamento della temperatura espressa in gradi giorno,
- sbilanciamento complessivo del sistema consuntivato e previsto,

oltre ad eventuali ulteriori informazioni che possano risultare utili ai fini della gestione in sicurezza dei flussi di gas.

A tal fine, l'Impresa maggiore di trasporto definisce le modalità operative di scambio dei dati necessari con le altre imprese coinvolte.

#### **4.1.5. Informazioni fornite dall' Autorità competente**

L'Autorità competente, in accordo con il Comitato provvede ad informare sull'evoluzione dello stato di crisi la Commissione, le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati nonché degli altri Stati confinanti secondo quanto previsto nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento.

### **4.2. Gestione dei livelli di crisi**

In ogni caso di attivazione di uno o più livelli di crisi, l'Autorità competente si riserva, con il supporto del Comitato, di valutare le azioni poste in essere dagli operatori anche ai fini del monitoraggio di eventuali inadempienze che possano dare atto a sanzioni nonché di valutare l'eventualità di adottare misure di cooperazione coordinate con le Autorità degli Stati membri e degli altri Stati confinanti stabilite nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento.

#### **4.2.1. Livello di preallarme**

Nei casi di attivazione dello stato di preallarme, gli Utenti e in generale gli operatori di sistema sono tenuti alla massima ottemperanza circa la correttezza delle previsioni di immissione e prelievo del mercato servito in modo da permettere la migliore valutazione circa l'evoluzione dello stato di preallarme.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, non è attivata in tale fase alcuna misura non di mercato, essendo demandate agli operatori le azioni di mercato più opportune atte a permettere il ripristino tempestivo di una condizione di normalità o quantomeno, a non far evolvere la situazione verso uno stato di allarme.

Le possibili misure di mercato adottate dagli Utenti, quali elencate nell'allegato II del Regolamento, sono:

- aumento delle importazioni, utilizzando la flessibilità dei contratti in essere;
- riduzione della domanda di gas derivante da contratti interrompibili di natura commerciale;
- l'impiego di combustibili di sostituzione alternativi negli impianti industriali, in base a specifici accordi o clausole nei contratti di fornitura tra utenti del sistema e clienti finali.

L'Impresa maggiore di trasporto effettua un monitoraggio costante dell'evoluzione in prospettiva della situazione, informandone l'Autorità competente.

#### **4.2.2. Livello di allarme**

Nei casi di attivazione del livello di allarme, gli Utenti e in generale gli operatori di sistema sono tenuti alla massima ottemperanza circa la correttezza delle previsioni di immissione e prelievo del mercato servito, in

modo da permettere la migliore valutazione circa l'evoluzione della crisi.

Anche per il livello di allarme, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, non è attivata alcuna misura non di mercato, essendo demandate agli operatori le azioni di mercato più opportune atte a permettere il ripristino tempestivo di una condizione di normalità, o quantomeno il ritorno al livello di preallarme. In questa fase, al fine di prevenire l'attivazione del livello di emergenza e previo parere del Comitato, l'Autorità competente può richiedere all'Impresa maggiore di trasporto di attivare i contratti eventualmente stipulati per la riduzione della domanda gas, basati sulle misure di contenimento volontario della domanda da parte dei clienti finali industriali, e alla società Terna di attivare il ricorso alla maggiore produzione di elettricità da parte di impianti alimentabili con combustibili diversi dal gas.

Le possibili misure di mercato adottate, quali elencate nell'allegato II del Regolamento, sono pertanto:

- aumento delle importazioni, utilizzando la flessibilità dei contratti in essere, anche ai fini delle offerte al mercato organizzato dal Gestore dei Mercati Energetici;
- riduzione della domanda di gas derivante da contratti interrompibili di natura commerciale, inclusi quelli eventualmente stipulati su base volontaria con l'Impresa maggiore di trasporto per il contenimento della domanda di gas dei clienti finali industriali;
- l'impiego di combustibili di sostituzione alternativi negli impianti industriali, in base a specifici accordi o clausole nei contratti di fornitura tra utenti del sistema e clienti finali;
- il ricorso agli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili con combustibili diversi dal gas, sulla base delle indicazioni operative di TERNA e in linea con le disposizioni emesse in applicazione dell'articolo 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 134.

L'Impresa maggiore di trasporto si coordina in modo continuativo con le altre imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, le imprese di rigassificazione, con TERNA e con gli operatori di trasporto internazionale interconnessi, ai fini della verifica dello stato e dell'evoluzione del sistema gas anche tenendo conto dei benefici derivanti dalle misure di mercato già adottate per far fronte all'evolversi dello stato del sistema.

#### **4.2.3. Livello di emergenza**

L'Autorità competente, nel caso in cui le misure di mercato siano state attuate ma la fornitura di gas sia ancora insufficiente a soddisfare la domanda rimanente di gas, dichiara l'attivazione del livello di emergenza secondo quanto definito al paragrafo 2.3.

In questa fase sono mantenute e rafforzate le misure di natura informativa previste nell'ambito del livello di allarme, in particolare:

- gli Utenti, a seguito della dichiarazione dell'emergenza, mettono immediatamente a disposizione dell'Impresa maggiore di trasporto e delle imprese di stoccaggio, secondo le modalità da queste ultime definite, l'aggiornamento delle informazioni relative alla programmazione dei flussi relativi al proprio mercato;
- L'Impresa maggiore di trasporto, sulla base dei dati ricevuti dagli Utenti e delle valutazioni effettuate dalle imprese di stoccaggio circa il livello delle proprie disponibilità residue di punta di erogazione e di gas, in funzione di tale programmazione verifica lo stato del sistema gas anche tenendo conto dei benefici

derivanti dalle misure per far fronte all'evoluzione dello stato del sistema e comunica all'Autorità competente e al Comitato gli aggiornamenti relativi all'emergenza.

**Attivazione di misure non di mercato**

L'Autorità competente attiva, con propri provvedimenti o coinvolgendo le opportune istituzioni qualora necessario, una o più delle misure di seguito riportate, in funzione delle circostanze, atte a fronteggiare in modo adeguato il livello di emergenza.

- A. Interventi per incrementare la disponibilità di gas in rete.** L'Autorità competente richiede agli Utenti il completo utilizzo della capacità di trasporto contrattualizzata. Tale disposizione impone all'importatore, titolare di una determinata capacità giornaliera al punto di ingresso, l'adempimento di una clausola *use it or lose it* per la capacità allocata ma non utilizzata. L'Autorità competente richiede altresì il completo utilizzo degli slot contrattualizzati nei terminali di rigassificazione di GNL. L'Autorità competente può definire con proprio decreto, sentita l'Autorità di regolazione, i criteri per la valorizzazione di eventuali incrementi di approvvigionamento per capacità incrementali non disponibili prima dell'attivazione del livello di emergenza. Il completo utilizzo della capacità di trasporto si intende correttamente assolto con l'uso di almeno il 98% della capacità allocata per ciascun punto di entrata non interessato da situazioni di emergenza a monte, con riferimento alle capacità conferite, da attuarsi entro tre giorni dalla relativa comunicazione.
- B. Applicazione di regole di dispacciamento della produzione di energia elettrica** per limitare l'uso di gas per la produzione di energia elettrica non necessaria alla domanda del sistema elettrico italiano. La misura, atta a limitare l'uso di gas per la produzione di energia elettrica, non necessaria all'equilibrio della rete elettrica italiana, è applicabile (essendo già attive misure di interrompibilità dei clienti industriali e di massimizzazione della produzione di elettricità da impianti non alimentati a gas) solo nei casi di scarsità fisica, in cui il gas disponibile è destinato prioritariamente all'approvvigionamento dei clienti protetti, ai sensi del Regolamento, e al funzionamento delle centrali a gas necessarie per mantenere il funzionamento in sicurezza della rete elettrica nazionale.
- C. Riduzione obbligatoria del prelievo di gas dei clienti industriali,** attuando in quanto applicabili, le modalità definite della procedura di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo di contribuire al contenimento effettivo dei consumi di gas.
- D. Interventi per ridurre i consumi di gas dei clienti con impianti "dual-fuel" (interrompibilità tecnica).** L'Autorità competente impone la riduzione obbligatoria del prelievo dei clienti finali industriali e dei Produttori di energia elettrica con impianti "dual-fuel" che consumano gas naturale, con priorità di distacco per quelli per i quali non è necessario richiedere alcuna deroga rispetto alle prescrizioni di natura ambientale e tenendo conto delle esigenze di bilanciamento della rete elettrica manifestate da TERNA. Le modalità d'intervento sul settore dell'interrompibilità tecnica sono definite dall'Impresa maggiore di trasporto, sentita TERNA e informata l'Autorità competente, sulla base delle valutazioni di copertura necessaria e delle informazioni ottenute, tramite TERNA, relativamente ai dati della produzione di energia elettrica da quest'ultima ricevuti giornalmente relativamente alle singole centrali coinvolte. L'Impresa maggiore di trasporto comunica ai soggetti interessati, con un preavviso non inferiore a 24 ore, la necessità di operare il contenimento dei consumi tramite l'interruzione del prelievo di gas naturale.
- E. Definizione di nuove soglie di temperatura e/o orari per il riscaldamento e/o teleriscaldamento nel settore civile,** effettuato con uso di gas.

- F. Sospensione dell'obbligo di fornitura** da parte dei venditori verso i clienti non protetti.
- G. Sospensione della tutela di prezzo** stabilito trimestralmente dall'Autorità di regolazione per i clienti protetti fatti salvi i clienti in condizioni di povertà energetica.
- H. Richiesta dell'attivazione delle misure di cooperazione o solidarietà** da parte di altri Stati membri, qualora previste nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento, nonché nei piani coordinati di cui all'articolo 11 del Regolamento.
- I. Utilizzo di stoccaggi di GNL con funzioni di "peak shaving"**. Tale misura potrà essere attivata tramite l'utilizzo di terminali di rigassificazione parzialmente utilizzati o di serbatoi di GNL preposti a tal fine. Nel caso la misura interessi più terminali, l'Autorità competente, sentito il Comitato, sceglierà le modalità e i terminali di rigassificazione da attivare per l'erogazione del servizio tenendo conto dei seguenti parametri: necessità di gas naturale, prestazioni attese da ciascun terminale, tempi di reazione, possibilità di ripristino del volume di GNL per il peak shaving mediante l'arrivo di altre navi, condizioni meteo marine e altre contingenze particolari manifestatesi durante il periodo di crisi.
- J. Utilizzo dello stoccaggio strategico.**
- K. Ulteriori misure** tendenti ad aumentare l'importazione di gas attraverso gasdotti che collegano direttamente la rete italiana di trasporto del gas a Stati non appartenenti all'Unione Europea, nonché attraverso terminali di rigassificazione, anche mediante opzioni contrattuali per consegne differite.

L'Autorità competente, con il supporto del Comitato, definisce l'ordine e la concomitanza di una o più misure di cui al presente Piano di Emergenza e ne cura, anche attraverso l'Impresa maggiore di trasporto, la pubblicazione ai fini di una tempestiva informazione agli Utenti e a tutti i soggetti interessati.

L'Autorità competente può emanare ulteriori misure straordinarie per la sicurezza del sistema del gas e del sistema elettrico dandone informazione al Ministero dell'interno, alle prefetture interessate e, ove ne ricorrano i presupposti, al Dipartimento della Protezione civile.

#### **4.2.4. Riduzione della gravità e conclusione dell'emergenza**

Qualora nel periodo di dichiarazione del livello di emergenza, sulla base del confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilità prevista di gas dalle varie fonti d'immissione (stoccaggio compreso), così come indicato dagli Utenti e verificato dall'Impresa maggiore di trasporto alla luce dei valori di consuntivo nel periodo immediatamente precedente, l'Impresa maggiore di trasporto evidenzia un'attenuazione delle condizioni di criticità, l'Autorità competente, sentito il Comitato, valuta la possibilità di sospendere una o più misure adottate.

A tal riguardo l'Autorità competente fornisce indicazioni all'Impresa maggiore di trasporto ed alle imprese di stoccaggio su tempi e modalità da adottare e si attiva per i provvedimenti da emanare.

L'Impresa maggiore di trasporto, sulla base delle previsioni di domanda e offerta e tenendo conto delle informazioni ottenute dalle imprese di stoccaggio e da TERNA, valuta la data di possibile rientro in sicurezza del sistema, anche tenuto conto di un margine adeguato, e ne dà comunicazione all'Autorità competente e al Comitato.

L'Autorità competente, tenuto conto di tale comunicazione, individua e dichiara la data di cessazione del livello di emergenza e ne dà informazione sul proprio sito internet, anche ai fini della sospensione di



disposizioni e misure adottate ed ancora in essere per far fronte al superamento dell'emergenza stessa.

L'Autorità competente, sentito il Comitato, individua gli opportuni interventi al fine di favorire il graduale ripristino delle condizioni di normalità anche ai fini della successiva ricostituzione degli stoccaggi.

Entro sei settimane dalla data di cessazione dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte durante l'emergenza e dell'eventuali difficoltà incontrate e lo invia all'Autorità competente che lo sottopone al Comitato.

L'Impresa maggiore di trasporto indica nel rapporto i livelli raggiunti nel periodo dell'emergenza di utilizzo della capacità di trasporto ed i livelli di riduzione del consumo di gas da parte dei clienti industriali, nonché, per il settore termoelettrico il contenimento del consumo in conseguenza dell'esercizio degli impianti termoelettrici alimentabili con combustibili diversi dal gas.

## **5. Solidarietà con altri Stati membri**

Su richiesta di un altro Stato membro connesso direttamente o indirettamente alla rete del gas italiana, nell'ambito di uno stesso Corridoio di approvvigionamento, è possibile attivare le misure sopra elencate a favore dello Stato richiedente previa stipula di accordi bilaterali che prevedano misure compensative.

In particolare gli accordi potranno prevedere l'attivazione delle misure di:

- massimizzazione delle importazioni da e a favore di altri Stati membri (lettera K del paragrafo 4.2.3),
- riduzione della domanda interna (lettere B, C, D e F del paragrafo 4.2.3)
- gestione dell'emergenza per periodi di tempo prolungati (lettera J del paragrafo 4.2.3).

## **6. Esercitazioni di simulazione dell'emergenza**

L'Autorità competente dispone lo svolgimento di esercitazioni di simulazione di emergenza, con cadenza almeno annuale, anche mediante elaborazione di scenari di simulazione.

Tali scenari potranno prevedere gli effetti di possibili eventi di riduzione o interruzione dei flussi di gas che interessano:

- il sistema nazionale del gas naturale,
  - gasdotti situati in altri Stati membri
- ovvero
- gasdotti situati in Stati non appartenenti all'Unione europea, facenti parte di un Corridoio di approvvigionamento che impattano sull'approvvigionamento del sistema italiano del gas naturale.